

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 11 по г. Избербаш и Ка-
якентскому району

(наименование органа государственного надзора)

РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова № 57, тел. 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/12/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Республики Дагестан
«Республиканский детский сад №1»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Избербаша и Каякентского
района по пожарному надзору Алискендеров М.Д. № 1

от « 9 » января 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ___ ч ___ мин.

« 14 » января 2019 г. по ___ ч ___ мин. « 1 » февраля 2019 г.

проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР №11 по г. Избербаш и Каякентскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Гусеновым Динисламом Гусеновичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Республики Дагестан
«Республиканский детский сад №1», г. Избербаш, ул. Г.гамидова 2 корп.а
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей Гусеновой П.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
Предписания				

		и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	только в полномении
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности ФТ.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) систему пожарной сигнализации обеспечить подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	01.10.2019	
2	На объекте защиты в складских помещениях, на путях эвакуации демонтировать с потолков горючий материал (дерево).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 5 ст. 134 (СП 1.13130.2009 ст.4 п.4.3 п/п 4.3.2););	01.10.2019	
3	На путях эвакуации не допускать применение горючей краски для окраски стен.	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.10.2019	
4	На объекте защиты, лиц не прошедшие обучение пожарно-технического минимума не допускать к работе (заведующая и ответственный за ПБ).	Постановление правительства РФ № 390 : п. 3	01.10.2019	
5	На объекте защиты под лестничными маршами (на лестничных площадках) не допускать хранение вещей (мебели, других горючих материалов).	Постановление правительства РФ № 390 : п/п к) п. 23	01.10.2019	
6	На объекте защиты к эксплуатации котельных (других теплопроизводящих установок) не допускать лиц, не прошедшие специального обучения (не получившие соответствующие квалификационные удостоверения).	Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 83	01.10.2019	
7	На объекте защиты обеспечить на дверях помещений производственного назначения (складского назначения, наружных установок) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление правительства РФ № 390 : п. 20	01.10.2019	
8	На объекте защиты при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений обеспечить выполне-	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требовани-	01.10.2019	

<p>е требований пожарной безопасности (при входе на первом этаже демонтировать перегородку, выполненную из горючего материала высокой пожарной опасностью (пластик)).</p>	<p>ях пожарной безопасности": ч. 3 ст. 80; ППР № 390 п. 23 "е".</p>		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в октябре 2019 г.
(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР №11 по г. Избербаш и Каякечи
скому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Гусенов Динислам Гусенович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Гусенова П.И.
(должность, фамилия, инициалы)

«31» января 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«31» января 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
39-99-99