

Министерство образования и науки Республики Дагестан

**Государственное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение
Республики Дагестан**

«Республиканский детский сад № 1»

Код организации 40773278 ОГРН 1020502333389 ИНН 0548011094 КПП 054801001

РД, г. Избербаш, ул. Гамидова, 2а,

«01» августа 2019 г.


Отчет об исполнении предписания №1/12/1-от 31.01.2019 г.
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

01.08.2019 г.

| № пре дп иса ния | Требование | Принятые меры |
|------------------|---|---------------|
| 1. | На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1,1 (Ф1,2, Ф4.1, Ф4.2) систему пожарной сигнализации обеспечить подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | выполнено |
| 2. | На объекте защиты в складских помещениях, на путях эвакуации демонтировать с потолков горючий материал (дерево). | выполнено |
| 3. | На путях эвакуации не допускать применение горючей краски для окраски стен | выполнено |
| 4. | На объекте защиты, лиц не прошедшие обучение | выполнено |

| | | |
|----|--|-----------|
| | пожарно-технического минимума не допускать к работе (заведующая и ответственный за ПБ) | |
| 5. | На объекте защиты под лестничными маршами (на лестничных площадках) не допускать хранение вещей (мебели, других горючих материалов). | выполнено |
| 6. | На объекте защиты к эксплуатации котельных (других теплопроизводящих установок) не допускать лиц, не прошедшие специального обучения (не получившие соответствующие квалификационные удостоверения). | выполнено |
| 7. | На объекте защиты обеспечить на дверях помещений производственного назначения (складского назначения, наружных установок) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | выполнено |
| 8. | На объекте защиты при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений обеспечить выполнение требований пожарной безопасности (при входе на первом этаже демонтировать перегородку, выполненную из горючего материала высокой пожарной опасностью (пластик). | выполнено |

Директор



Гусенова Ш.И.